



Stellungnahme
zur rechnerischen Abschätzung des Rahmenschalldämmmaßes
zu Prüfbericht Nr. 10/316_02 vom 18.03.2010

Prüfstelle	gbd LAB GmbH akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle	Adresse	Steinebach 13a A-6850 Dornbirn
Akkreditierung	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Nr. 270	Akkreditiert nach	EN ISO/IEC 17025 EN ISO/IEC 17020 Typ A
Notified Body	Nr. 2065	Bauprodukte- richtlinie	89/106/EWG

Auftraggeber	swissstarfenster ag	Adresse	Sorntal 3 CH-9213 Hauptwil
---------------------	---------------------	----------------	-------------------------------

Fenster- konstruktion	SWISS STAR MINERGIE	Rahmenmaterial	PVC armiert
Identifikation	Schallschutzfenster	Abmessungen	Breite 1230 mm Höhe 1480 mm

Der rechnerisch ermittelte Schalldämmwert beträgt $R_w = 42$ dB.

gbd LAB

Akkr. Prüf- und Inspektionsstelle
gbd Lab GmbH - www.gbd-lab.at
Steinebach 13a / A-6850 Dornbirn

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Wir behalten alle Rechte in diesem Dokument und in den Informationen vor, die darin enthalten sind. Missbrauch oder Weitergabe an dritte Parteien ist ohne ausdrückliche Berechtigung verboten.

Anlagen: ---

Stellungnahme
zur rechnerischen Abschätzung des Rahmenschalldämmmaßes

1 Aufgabenstellung

Der auf Seite 1 genannte Auftraggeber beauftragte die Firma gbd LAB GmbH eine gutachtliche Stellungnahme zu folgendem Sachverhalt zu erstellen:
Rechnerische Abschätzung des Rahmenschalldämmmaßes auf Basis der durchgeführten Prüfungen.

2 Beurteilung

Der Beurteilung werden zugrunde gelegt:

- Durchgeführte Systemprüfung vom 17.03.2010
- Systembeschreibung

3 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der durchgeführten Überprüfungen und Erfahrungen der Prüfstelle beträgt das rechnerisch ermittelte Rahmenschalldämmmaß ca. 42 dB.

Zeichnungsberechtigter



Günter Ettliger

gbd LAB
Akkr. Prüf- und Inspektionsstelle
gbd Lab GmbH www.gbd-lab.at
Steinebach 13a A-6850 Dornbirn